



Feller GmbH
Waerndorferstrasse 3
2525 Guenselsdorf
ÖSTERREICH

Kundennr.
7764

Ihr Zeichen
Petra Zöchling

Unser Zeichen
Christoph Meile

Datum
09.01.2023

Bewilligung



Nummer:
gültig bis:

23.0035
08.01.2026

Kennzeichnung:



Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **23-BS-0020** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Stecker, nicht wiederanschliessbar**

Handelsmarken: **JF**

Typenbezeichnung **Nenndaten**

12G

250V~ 10A L+N+PE
CH-Typ 12, Normblatt 2012-2
mit nicht wiederanschliessbarem Kabel:
H03VV-F 3G 0,75mm² [JF]
H05VV-F 3G 0,75mm² [JF]
H05VV-F 3G 1,00mm² [JF]
H05VV-F 3G 1,50mm² [JF]
H05RR-F 3G 1,00mm² [Prysmian Ozoflex]
H05V2V2-F 3G 1,00mm² [JF]
H05BB-F 3G 1,00mm² [Nexans]
H05RR-F 3G 1,00mm² [BizLink S]





Bewilligung Nummer: **23.0035**

Schutzklasse: für Geräte der Schutzklasse I

Schutzgrad: IP20

Grundlagen: Test Report / Eurofins / 19CH-01138.S02 / 03.01.2023

Bemerkung:

Prüfnormen: IEC 60884-1(ed.3):2002 + A1:06 + A2:13
SN 441011-1:2019 + corr1:19
SN 441011-2-1:2021

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

